



**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ**  
**PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA Nº 37/2021**  
**APERTURA DÍA: 29/11/ 2021 - Hora: 11:00**  
**PRESENTACIÓN de SOBRES en el ÁREA DE SUMINISTROS**  
**HASTA el DÍA: 29/11/ 2021 – HORA: 10:00**

**REQUISITOS QUÍMICOS OPCIÓN B**

PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE **POLICLORURO DE ALUMINIO 17,5%** (REFERIDO AL  $Al_2O_3$ ) PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

Características químicas correspondientes a las siguientes especificaciones: NORMA IRAM 41106:2004 y AWWA B 408-98.

POLICLORURO DE ALUMINIO para Potabilización de agua.

CONDICIONES PARA LA APROBACION DE SU USO EN EL TRATAMIENTO DE AGUA

Presentación de:

1. Copia del Certificado Domisanitario **vigente** emitido por la Autoridad Nacional competente – MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN.
2. Detalles químicos del producto como: materias primas utilizadas, controles de calidad, etcétera.
3. Análisis físico químico del producto, con todos los parámetros necesarios para definir su parte útil así como elementos indeseables como metales pesados, manganeso, hierro, tóxicos, etcétera.
4. Aportar antecedentes "certificados" de su uso a nivel nacional e internacional.
5. Muestra para ser analizada en el Laboratorio de la Dirección.
6. Presentados todos los antecedentes, la Dirección de Obras Sanitarias (D.O.S.M.) dispondrá de un plazo de TREINTA (30) días para autorizar o no su utilización.

*AGUSTÍN DANIEL SOSA*  
*Secretario de Gobierno*