



PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 12/2020
PARA ADQUISICIÓN DE COAGULANTE PARA EL TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE
APERTURA: DÍA: 17/11/2020 - Hora: 11:00
PRESENTACIÓN de SOBRES en la DIRECCIÓN de LEGAL Y TÉCNICA
HASTA el DÍA: 17/11/2020 – HORA: 10:00

- I. Opción "A" SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO 7,6% de óxidos útiles de aluminio.
- II. Opción "B" PAC, Policloruro de Aluminio 17,5% de óxidos útiles de aluminio.

Se deberá presentar la siguiente documental:

1. Copia del Certificado Domisanitario **vigente** de inocuidad emitido por el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE LA NACIÓN. En el mismo deberán constar los estudios toxicológicos realizados.
2. Detalles químicos del producto como: materias primas utilizadas, controles de calidad, etcétera.
3. Análisis físico químico del producto, con los siguientes parámetros como mínimo: óxidos de aluminio, pH, solubilidad en agua, densidad, sólidos totales a 105 °C, etcétera.
4. Aportar antecedentes "certificados" de su uso a nivel nacional e internacional.
7. Presentados todos los antecedentes, la Dirección de Obras Sanitarias Municipal (D.O.S.M.) dispondrá de un plazo de treinta (30) días para autorizar o no su utilización.

DELFINA FLORENCIA HERLAX
Secretaria de Gobierno