



MUNICIPALIDAD DE GUALEGUAYCHÚ
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 11/2021
APERTURA: DÍA: 23/04/2021 - Hora: 11:00
PRESENTACIÓN de SOBRES en la DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA
HASTA el DÍA: 23/04/2021 – HORA: 10:00

OPCIÓN B
SULFATO DE ALUMINIO LÍQUIDO BASE HIDRATO 8,0% DE ÓXIDOS ÚTILES DE
ALUMINIO
CONDICIONES PARA LA APROBACIÓN DE SU USO EN EL TRATAMIENTO DE AGUA

Se deberá presentar la siguiente documental:

1. Copia del Certificado Domisanitario **vigente** de inocuidad emitido por el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE LA NACIÓN. En el mismo deberán constar los estudios toxicológicos realizados.
2. Detalles químicos del producto como: materias primas utilizadas, controles de calidad, etcétera.
3. Análisis físico químico del producto, con los siguientes parámetros como mínimo: óxidos de aluminio, pH, solubilidad en agua, densidad, sólidos totales a 105 °C, etcétera.
4. Aportar antecedentes "certificados" de su uso a nivel nacional e internacional.
5. Presentados todos los antecedentes, la Dirección de Obras Sanitarias Municipal (D.O.S.M.) dispondrá de un plazo de TREINTA (30) días para autorizar o no su utilización.

DELFINA FLORENCIA HERLAX
Secretaria de Gobierno