



**PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**  
**PARA LA ADQUISICIÓN DE COAGULANTE PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE**  
**“REQUISITOS QUÍMICOS OPCIÓN A”**  
**SULFATO DE ALUMINIO LÍQUIDO BASE BAUXITA DE 7,6% DE O.U.**  
**CONDICIONES PARA LA APROBACIÓN DE SU USO EN EL**  
**TRATAMIENTO DE AGUA**

**Presentación de:**

1. Copia del Certificado Domisanitario emitido por la Autoridad Nacional competente, MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN.
2. Detalles químicos del producto como: materias primas utilizadas, controles de calidad, etc.
3. Análisis físico químico del producto, con los siguientes parámetros como mínimo: óxidos de aluminio, pH, solubilidad en agua, densidad, sólidos totales a 105 °C.
4. Aportar antecedentes "certificados" de su uso a nivel nacional e internacional.
5. Muestra para ser analizada en el Laboratorio de la Dirección de Obras Sanitarias.
6. Presentados todos los antecedentes, la Dirección de Obras Sanitarias Municipal dispondrá de un plazo de treinta (30) días para autorizar o no su utilización.

***IGNACIO JOSÉ FARFÁN***  
***Secretario de Gobierno***