



**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ**  
**PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**  
**LICITACIÓN PÚBLICA Nº 5/2020**  
**APERTURA: DÍA: 14/05/2020 - Hora: 10:00**  
**PRESENTACIÓN de SOBRES en la DIRECCIÓN LEGAL Y TÉCNICA**  
**HASTA el DÍA: 14/05/2020 – HORA: 09:00**

**OPCIÓN B**

**POLICLORURO DE ALUMINIO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE**  
**CONDICIONES PARA LA APROBACIÓN DE SU USO EN EL TRATAMIENTO DE AGUA**

Presentación de:

1. Copia del Certificado Domisanitario **vigente** emitido por la Autoridad Nacional competente – **MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN**.
2. Detalles químicos del producto como: materias primas utilizadas, controles de calidad, etcétera.
3. Análisis físico químico del producto, con todos los parámetros necesarios para definir su parte útil así como elementos indeseables como metales pesados, manganeso, hierro, tóxicos, etcétera.
4. Aportar antecedentes "certificados" de su uso a nivel nacional e internacional.
5. Muestra para ser analizada en el Laboratorio de la Dirección.
6. Presentados todos los antecedentes, la Dirección de Obras Sanitarias (D.O.S.M.) dispondrá de un plazo de treinta (30) días para autorizar o no su utilización.

***DELFINA FLORENCIA HERLAX***  
***Secretaria de Gobierno***